




**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ropczycach**
39 - 100 Ropczyce
ul. Mickiewicza 57
tel. (017) 22-18-321



znak sprawy: PSK.443.13.50.1.2.2016

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412),
- 2) art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
- 3) art. 5 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)
- 4) § 16 ust. 3 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 3 i § 18 ust. 1, 2 oraz zał. nr 3B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)
- 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203)

po przeprowadzeniu badań próbki wody, Nr sprawozdania OLR.LHK.9052.2.488.2016, pobranej w dniu 11.05.2016 r. w SUW Olchowa i Szkoła Podstawowa w Bystrzycy z Wodociągu Olchowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach

**stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Olchowa
i nakazuje**

Zakładowi Wodno-Kanalizacyjnemu w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyc 125A :

1. doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia do wymagań określonych w załączniku 3B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989), tj. spełnienia dodatkowych wymagań fizykochemicznych odnośnie parametru żelaza, co powinno być potwierdzone stosownymi wynikami badań laboratoryjnych.

Decyzję należy wykonać w terminie do 18.05.2016 roku.

Uzasadnienie

W dniu 11.05.2016 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody pochodzące z Wodociągu Olchowa w SUW Olchowa i Szkole Podstawowej w Bystrzycy.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (Sprawozdanie z badań nr OLR.LHK.9052.2.488.2016) stwierdzono, że jakość wody nie spełnia obowiązujących norm ze względu na przekroczoną wartość żelaza w ilości $265 \pm 26 \mu\text{g/l}$ i $268 \pm 27 \mu\text{g/l}$ przy dopuszczalnej wartości $200 \mu\text{g/l}$. Po rozważeniu stopnia ryzyka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach stwierdza warunkową przydatność dla przekroczenia wartości parametru mętności w wysokości $400 \mu\text{g/l}$.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy niezwłocznie zawiadomić tutaj Inspektora. W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Iwierzycach, 39-124 Iwierzycy 125A
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iwierzycy.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ropczycach

mgr inż. Lidia Wagrocka - Sobaś